ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1° do artigo 44 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 01/06/2023.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro de Endereço (RE): RE8111000935A		
Nome da Edificação: Escola Municipal Dalma Luz de Azevedo		
Nome Fantasia: Escola Municipal Dalma Luz de Azevedo		
Logradouro público: Avenida Ganchos		**Nº**:
Bairro: CALHEIROS	**Município**: GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	**CEP**: 88190-000
Complemento:	**LAT/LONG**: (-27.318023038198,-48.562457710505)	
Referência:	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0	**Blocos Cadastrados CBMSC**: 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: A8111000952A	**Característica de**: Alta Complexidade	**Nº de Blocos**: 1
Área total da solicitação: 1.164,65 (m²)		
Nome Solicitante: G. S. O.		**CPF/CNPJ** : ***.928.519-**
Data da Solicitação: 01/06/2023	**Quantidade de anexos**: 7	**Risco do processo**: Risco III

3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. Escola Municipal Dalma Luz de Azevedo (308281)

Área da solicitação: 1.164,65 (m2)		**Área aprovada**: 1.164,65 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura**: --	**Área do pavimento Tipo**: 1.164,65 (m)	**Área desconsiderada**: 0,00 (m2)
Complexidade: Alta Complexidade	**Carga de incêndio**: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	**Situação**: NOVA	**Lotação Máxima**: 185
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	**Escada do Bloco**: Sem escada	**Quantidade de Glp**: 26,00 (Kg)	**Risco do Bloco**: Risco III
Resumo do enquadramento simplificado (4134011): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 5000m². Área total menor ou igual a 5000m².			
Responsável técnico: Guilherme Silveira de Oliveira		**Registro (CREA/CAU/CRT)**: SC1269569	

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	E-3 [Educacional e cultura física] Espaço para cultura física	Locais de ensino e/ou práticas de artes marciais, natação, ginástica (artística, dança, musculação e outros) esportes coletivos (tênis, futebol e outros que não estejam incluídos em F-3), sauna, casas de fisioterapia e assemelhados. Sem arquibancadas.	0,00	185,00	1.164,65	1.164,65	1.164,65

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA

[SHP] - Sistema hidráulico preventivo	[IGC] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)
[IEL] - Instalações elétricas	[PPE] - Proteção por extintores
[IE] - Iluminação de emergência	[SEM] - Sinalização de emergência

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	**Nome Completo**	**CPF/CNPJ**
1	Municipio Governador Celso Ramos	82.892.373/0001-89
2	G. S. O.	***.928.519-**

4. OBSERVAÇÃO

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC, 01/06/2023

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC, 01/06/2023

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **d7a538737ec561e546d6b3305cb7cdab0fab8323**