QGBT-INT - QGBT-INT

(149809 VA)
(146197 W)

QGBT-SE ← 10,11,12 (#150 #95) — C 250 A - 3 kA

CLASS II
275 V - 20 kA

#	Disjuntor	DR	Fase	Cabo	Descrição
1	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	A	#2.5	1 - Tomada - I.S PCR
2	C 10 A - 3 kA		B	#2.5	2 - Sistema de Porta - Refeitórios
3	C 10 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	C	#2.5	3 - Iluminação - Pátio
4	C 10 A - 3 kA		A	#2.5	4 - Iluminação - I.S PCR
5	C 20 A - 3 kA		B	#2.5	5 - Tomada Uso Geral - Coordenação Pedagógica
6	C 10 A - 3 kA		C	#2.5	6 - Iluminação - Depósito de Frios
7	C 20 A - 3 kA		A	#2.5	7 - Tomadas Uso Comum - Secretaria
8	C 20 A - 3 kA		B	#2.5	8 - Ventilador - Sala de Aula-Jardim I
9	C 20 A - 3 kA		C	#2.5	9 - Ventilador - Sala de Aula-Jardim II
10	C 10 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	A	#2.5	10 - Refletores - Fundo do terreno
11	C 10 A - 3 kA		B	#2.5	11 - Iluminação - Corredor Cozinha
12	C 10 A - 3 kA		C	#2.5	12 - Iluminação/Exaustor - Banheiro Infantil 02
13	C 10 A - 3 kA		A	#2.5	13 - Iluminação - Coordenação Pedagógica
14	C 10 A - 3 kA		B	#2.5	14 - Iluminação de Emergência - Salas de Aulas
15	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	C	#2.5	15 - Tomadas Uso Geral - Lavagem/Triagem
16	C 10 A - 3 kA		A	#2.5	16 - Iluminação - Passarela Lateral
17	C 10 A - 3 kA		B	#2.5	17 - Iluminação - Secretaria
18	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	C	#2.5	18 - Tomadas balcão filtro - Cozinha
19	C 20 A - 3 kA		A	#2.5	19 - Ventilador - Refeitório
20	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	B	#2.5	20 - Tomadas Uso Comum - Sala de Aula-Jardim II/Solário
21	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	C	#2.5	21 - Tomadas Uso Geral - Sala de Aula-Jardim I
22	C 10 A - 3 kA		A	#2.5	22 - Tomada - Iluminação de Emergência Área Administrativa
23	C 10 A - 3 kA		B	#2.5	23 - Iluminação de Emergência - Refeitórios
24	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	C	#2.5	24 - Bebedouro - Refeitório
25	C 10 A - 3 kA		A	#2.5	25 - Iluminação - Corredor Salas de Aula
26	C 10 A - 3 kA		B	#2.5	26 - Iluminação - Corredor Salas de Aulas
27	C 10 A - 3 kA		C	#2.5	27 - Iluminação 01 - Refeitório
28	C 10 A - 3 kA		A	#2.5	28 - Iluminação 02 - Refeitório
29	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	B	#2.5	29 - Tomadas Copa - Sala Professores
30	C 16 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	C	#4	30 - Iluminação - Arandelas Externas
31	C 10 A - 3 kA		A	#2.5	31 - Iluminação - Banheiro Infantil 01
32	C 10 A - 3 kA		B	#2.5	32 - Iluminação - Sala Professores
33	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	C	#2.5	33 - Tomadas Uso Geral - Vestiário Feminino
34	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	A	#2.5	34 - Tomadas Uso Geral - Vestiário Masculino
35	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	B	#2.5	35 - Tomadas balcão - Cozinha
36	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	C	#2.5	36 - Tomadas balcão - Cozinha
37	C 10 A - 3 kA		A	#2.5	37 - Iluminação - Corredor Sala de Recepção
38	C 10 A - 3 kA		B	#2.5	38 - Iluminação - Biblioteca
39	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	C	#2.5	39 - Máquina de Lavar - Lavanderia
40	C 10 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	A	#2.5	40 - Botoeira de Emergência - I.S PCR
41	C 20 A - 3 kA		B	#2.5	41 - Iluminação - Cozinha
42	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	C	#2.5	42 - Tomadas Uso Geral - Refeitório
43	C 10 A - 3 kA		A	#2.5	43 - Iluminação/Exaustor - I.S PCR Feminino
44	C 10 A - 3 kA		B	#2.5	44 - Iluminação 03 - Refeitório
45	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	C	#2.5	45 - Tomadas Uso Geral - Banheiro Infantil 01
46	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	A	#2.5	46 - Forno 01 - Cozinha
47	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	B	#2.5	47 - Tomadas Reserva de Equipamento Copa - Sala Professores
48	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	C	#4	48 - Tomadas Uso Geral - Banheiro Infantil 03
49,50,51	C 50 A - 3 kA		ABC	#6	49,50,51 - QD-TI
52	C 20 A - 3 kA		A	#2.5	52 - Tomada Uso Geral - Sala Hora Atividade
53	C 10 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	B	#2.5	53 - Botoeira de Emergência - I.S PCR Feminino
54	C 10 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	C	#2.5	54 - Botoeira de Emergência - I.S PCR Masculino
55	C 20 A - 3 kA		A	#2.5	55 - Tomada computador Recepção - Secretaria
56	C 10 A - 3 kA		B	#2.5	56 - Iluminação/Exaustor - I.S PCR Masculino
57	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	C	#2.5	57 - Tomada Balança - Lavagem/Triagem
58	C 20 A - 3 kA		A	#2.5	58 - Tomada Computador - Coordenação Pedagógica
59	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	B	#2.5	59 - Forno 02 - Cozinha
60	C 10 A - 3 kA		C	#2.5	60 - Iluminação/Exaustor - Depósito
61	C 10 A - 3 kA		A	#2.5	61 - Iluminação/Exaustor - Vestiário Feminino
62	C 20 A - 3 kA		B	#2.5	62 - Tomadas Uso Geral - Corredor Vestiário
63	C 20 A - 3 kA		C	#2.5	63 - Tomadas Uso Geral - Depósito
64	C 10 A - 3 kA		A	#2.5	64 - Iluminação - Depósito de Secos
65	C 20 A - 3 kA		B	#2.5	65 - Tomadas Computador Mesa - Secretaria
66	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	C	#2.5	66 - Tomadas Uso Geral - Biblioteca 02
67	C 20 A - 3 kA		A	#2.5	67 - Ventilador - Sala de Aula-Maternal
68	C 20 A - 3 kA		B	#2.5	68 - Tomada Computador - Diretoria
69	C 20 A - 3 kA		C	#2.5	69 - Tomada Computador - Sala Hora Atividade
70	C 20 A - 3 kA		A	#2.5	70 - Tomadas Uso Geral - Corredor Recepção
71	C 10 A - 3 kA		A	#2.5	71 - Iluminação/Exaustor - Vestiário Masculino
72	C 20 A - 3 kA		C	#2.5	72 - Tomadas Uso Comum - Depósito de Secos
73	C 10 A - 3 kA		A	#2.5	73 - Iluminação - Corredor Vestiários
74	C 10 A - 3 kA		B	#2.5	74 - Iluminação - Lavanderia
75	C 10 A - 3 kA		C	#2.5	75 - Iluminação/Exaustor - Almoxarifado
76	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	A	#2.5	76 - Frezzer 04 - Depósito de Frios
77	C 20 A - 3 kA		B	#2.5	77 - Ventilador - Sala de Aula-Pré I
78	C 20 A - 3 kA		C	#2.5	78 - Ventilador - Sala de Aula-Pré II
79	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	A	#2.5	79 - Frezzer 01 - Depósito de Frios
80	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	B	#2.5	80 - Tomadas Uso Geral - Pátio
81	C 20 A - 3 kA		C	#2.5	81 - Tomadas Uso Geral - Recepção
82	C 20 A - 3 kA		A	#2.5	82 - Computadores - Sala Professores
83	C 10 A - 3 kA		B	#2.5	83 - Iluminação - Lavagem/Triagem
84	C 20 A - 3 kA		C	#2.5	84 - Tomada Uso Geral - Corredor Cozinha
85	C 20 A - 3 kA		A	#2.5	85 - Tomada Uso Geral - Sala Professores
86	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	B	#2.5	86 - Geladeira - Copa (Sala Professores)
87	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	C	#2.5	87 - Refrigerador - Depósito de Frios
88	C 10 A - 3 kA		A	#2.5	88 - Iluminação - Área Técnica Elétrica
89	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	B	#2.5	89 - Frezzer 02 - Depósito de Frios
90	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	C	#2.5	90 - Frezzer 03 - Depósito de Frios
91	C 10 A - 3 kA		A	#2.5	91 - Iluminação - Recepção
92	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	B	#2.5	92 - Tomada - I.S PCR Feminino
93	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	C	#2.5	93 - Tomada - I.S PCR Masculino
94	C 10 A - 3 kA		A	#2.5	94 - Iluminação - Corredor Sala dos Professores
95	C 20 A - 3 kA		B	#2.5	95 - Tomadas - Sala de Reunião/Multiuso
96	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	C	#2.5	96 - Tomadas Uso Geral - Biblioteca 01
97	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	A	#2.5	97 - Tomadas Uso Geral - Sala de Aula-Maternal/Solário
98	C 20 A - 3 kA		B	#2.5	98 - Tomada Uso Geral - Almoxarifado
99	C 20 A - 3 kA		C	#2.5	99 - Tomada Uso Geral - Diretoria
100	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	A	#2.5	100 - Tomada Uso Geral - Lavanderia
101	C 10 A - 3 kA		B	#2.5	101 - Iluminação - Sala Hora Atividade
102	C 10 A - 3 kA		C	#2.5	102 - Iluminação - Sala de Reunião/Multiuso
103	C 10 A - 3 kA		A	#2.5	103 - Iluminação - Sala de Aula-Pré I
104	C 10 A - 3 kA		B	#2.5	104 - Iluminação - Corredor Salas de Aula
105	C 10 A - 3 kA		C	#2.5	105 - Iluminação - Diretoria
106	C 10 A - 3 kA		A	#2.5	106 - Iluminação - Sala de Aula-Jardim I
107	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	B	#2.5	107 - Tomadas Uso Geral - Sala de Aula-Pré I
108	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	C	#2.5	108 - Tomadas Uso Geral - Sala de Aula-Pre II/Solário
109	C 40 A - 3 kA	2P - IDR 40 A - 30 mA	A	#10	109 - Chuveiro 05 - Banheiro Infantil 03
110	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	B	#2.5	110 - Tomadas Uso Geral - Banheiro Infantil 02
111	C 20 A - 3 kA	2P - IDR 25 A - 30 mA	C	#2.5	111 - Tomadas Uso Geral - Lavagem/Triagem
112	C 40 A - 3 kA	2P - IDR 40 A - 30 mA	A	#10	112 - Chuveiro 02 - Banheiro Infantil 01
113	C 10 A - 3 kA		B	#2.5	113 - Iluminação - Sala de Aula-Pré II
114	C 10 A - 3 kA		C	#2.5	114 - Iluminação/Exaustor - Banheiro Infantil 03
115	C 40 A - 3 kA	2P - IDR 40 A - 30 mA	A	#10	115 - Chuveiro - Vestiário Feminino
116	C 10 A - 3 kA		B	#2.5	116 - Iluminação - Sala de Aula-Jardim II
117	C 10 A - 3 kA		C	#2.5	117 - Iluminação - Sala de Aula-Maternal
			A		118 - Reserva
119	C 40 A - 3 kA	2P - IDR 40 A - 30 mA	B	#10	119 - Chuveiro 06 - Banheiro Infantil 03
120	C 40 A - 3 kA	2P - IDR 40 A - 30 mA	C	#10	120 - Chuveiro 07 - Banheiro Infantil 03
			A		121 - Reserva
122	C 40 A - 3 kA	2P - IDR 40 A - 30 mA	B	#10	122 - Chuveiro 03 - Banheiro Infantil 01
123	C 40 A - 3 kA	2P - IDR 40 A - 30 mA	C	#10	123 - Chuveiro 04 - Banheiro Infantil 02
			A		124 - Reserva
125	C 40 A - 3 kA	2P - IDR 40 A - 30 mA	B	#10	125 - Chuveiro - Vestiário Masculino
126	C 40 A - 3 kA	2P - IDR 40 A - 30 mA	C	#10	126 - Chuveiro 01 - Banheiro Infantil 01
			A		127 - Reserva
			B		128 - Reserva
			C		129 - Reserva
			A		130 - Reserva
			B		131 - Reserva
			C		132 - Reserva
			A		133 - Reserva
			B		134 - Reserva
			C		135 - Reserva
			A		136 - Reserva
			B		137 - Reserva
			C		138 - Reserva

R01	SEPARAÇÃO DO PROJETO	19/03/2026
R00	EMISSÃO INICIAL	19/02/2026
Nº	DESCRIÇÃO	DATA

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

ASSINATURAS

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
82.892.373/0001-89

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL NAGI CRUZ
GERGES:00622342932
Digitally signed by RAFAEL NAGI CRUZ GERGES:00622342932 Date: 2026.03.20 09:07:26 -03'00'

RAFAEL NAGI CRUZ GERGES
CREA/SC: 123734-3

ELÉTRICO

ENGEPLANTI
PROJETOS E SUPERVISÃO
Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA nº 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Florianópolis
Fone: (48) 3364-2209 / e-mail: projetos@engeplanti.com.br

OBRA: **CEI DULCE GODINHO NAZÁRIO**

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:

ENDEREÇO: RUA SÃO PEDRO, CANTO DOS GANCHOS, GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

CONTEÚDO: DIAGRAMA - QGBT-INT

ESCALA: INDICADA

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

PRANCHA: ELE **09/12**

ARQUIVO: 029-23-28-CEI DULCE-ELE-PE-R01